

## Podłączenie elektrycznej nagrzewnicy wstępnej

Informacje dotyczące podłączenia na przykładzie nagrzewnicy prod. Termex typu ENO..C:

- nagrzewnica powinna być podłączona do instalacji zgodnie z zaleceniami producenta.
- czujnik temp. **Tg** należy zamontować pomiędzy nagrzewnicą, a centralą wentylacyjną.

